

飲水機水質檢測紀錄

日期	檢查地點	大腸桿菌群 CFU/100ml	委託廠商
105.09.12	第一教學館 1F	<1	環保署認證廠商 亞太環境科技(股)有限公司
	電資館 1F	<1	
	電資館 2F	<1	
	圖書館 5F	<1	
	宿舍 4F	<1	
	宿舍 3F	<1	
	宿舍 2F	<1	
	宿舍 1F	<1	
	體育館 2F	<1	
	體育館 3F	<1	
	飲調教室	<1	
備註：依據飲用水管理條例施行細則標準大腸桿菌群<6 CFU/100ml 為合格			