

飲水機水質檢測紀錄

日期	檢查地點	大腸桿菌群 CFU/100ml	委託廠商
106.3.16	商學館 3F 7	<1	環保署認證廠商 亞太環境科技(股)有限公司
	商學館 4F 8	<1	
	商學館 5F 9	<1	
	商學館 6F 10	<1	
	商學館 7F 11	<1	
	電資館 2F 14	<1	
	一教 2F-研發處 28	<1	
	土木館 3F 29	<1	
	土木館 3F 31	<1	
	思賢樓 2F 38	<1	
	思賢樓 2F 39	<1	
備註：依據飲用水管理條例施行細則標準大腸桿菌群<6 CFU/100ml 為合格			